



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА  
ХАСЫНСКОГО РАЙОНА**

ул. Юбилейная, 19 а, п. Палатка,  
Хасынский район, Магаданская область, 686110  
Тел./ факс: (8 413 42) 9-21-00  
E-mail: hasprok@yandex.ru

02.12.2019 № 07-01-2019/ *ЛОН*

Заведующей  
МБДОУ «Детский сад» п. Хасын  
Нуртдиновой Л.Н.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений  
законодательства об образовании,  
санитарно-эпидемиологического  
законодательства, о пожарной  
безопасности

Прокуратурой Хасынского района по поручению прокуратуры области проведена проверка соблюдения МБДОУ «Детский сад» п. Хасын требований санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности, в том числе относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

В силу п.п. 2, 3 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье

обучающихся, работников образовательной организации, а также соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52 «О санитарно – эпидемиологическое благополучие населения» (далее – Федеральный закон № 52) санитарно – эпидемиологическое благополучие населения – состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.

В силу п.п. 1, 3 ст. 39 Федерального закона № 52 на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 52 в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного санитарного врача № 12 от 19.03.2002 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02» (далее - СанПиН 2.1.4.1116-02).

В соответствии с пунктом 4.13 СанПиН 2.1.4.1116-02 маркировка расфасованной воды должна содержать информацию в соответствии с требованиями законодательства. Маркировка расфасованной воды, предназначенной для детского питания, должна содержать информацию по условиям ее применения после вскрытия бутылки.

Прокуратурой Хасынского района 26.11.2019 с участием представителей ТО Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Хасынском районе проведена проверка МБДОУ «Детский сад» п. Хасын, в ходе которой установлено, что в нарушение п. 4.13 СанПиН 2.1.4.1116-02 в питании детей используется вода питьевая «Ассоль» в бутылках объемом 6 литров без информации на этикетке по условиям ее применения после вскрытия бутылки.

Кроме того, в ходе проведенной проверки прокуратурой района выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Отношения, возникающие в области обеспечения пожарной безопасности, регулируются Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), принятым в соответствии с ним государственными стандартами, правилами пожарной безопасности.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

В силу пункта 474 Правил расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения.

В нарушение указанных требований осмотром помещений детского сада установлено, что помещения объекта защиты не оборудованы требуемым количеством первичных средств пожаротушения.

В соответствии с частью 4 статьи 107 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Осмотром помещений учреждения установлено, что пожарные шкафы внутреннего противопожарного водоснабжения выполнены из горючих материалов (деревянные).

В соответствии с пунктом 61 Правил при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

В силу п. 5.7. ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», введённого приказом Росстандарта от 18.02.2009 № 25-ст, конструкции должны обеспечивать прочность и жёсткость при приложении испытательных нагрузок.

В нарушение указанного требования конструкция наружной противопожарной стационарной лестницы детского сада не обеспечивает требуемые показатели прочности и жесткости при приложении испытательных нагрузок.

В силу части 2 статьи 82 Федерального закона № 123-ФЗ кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем

обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

В нарушение перечисленных требований в ходе осмотра помещений детского сада установлено, что соединительные линии СОУЭ и линии электропитания систем противопожарной защиты (АПС) не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учётом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (п. 5.11, табл. 2 ГОСТа 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»).

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами МБДОУ «Детский сад» п. Хасын требований законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, о пожарной безопасности, стали возможными вследствие ослабления контроля со стороны заведующей детского сада за деятельностью подчиненных работников.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 3 ст. 22, ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Хасынского района, о месте и времени рассмотрения заблаговременно уведомить прокуратуру Хасынского района в письменной форме.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, а) именно заменить воду питьевую «Ассоль» на воду с маркировкой, содержащей информацию по условиям ее применения после вскрытия бутылки, либо исключить её из рациона детей, б) произвести замену проводов на соединительных линиях СОУЭ и линиях электропитания систем противопожарной системы, в) оборудовать помещения объекта требуемым количеством первичных средств пожаротушения, обеспечить расстояние от мест размещения огнетушителей до возможного очага пожара не более 20 метров, г) обеспечить выполнение пожарных шкафов внутреннего противопожарного водоснабжения из негорючих материалов, д) обеспечить

прочность и жёсткость конструкции наружной противопожарной стационарной лестницы при приложении испытательных нагрузок.

3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру Хасынского района в письменной форме.

Прокурор района  
советник юстиции



Д.А. Васильев