



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Магаданской области

г. Магадан, ул. Советская, 9,

т. 695-111, emercom@mail.49.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
по Магаданской области

г. Магадан, ул. Советская, 9,

т. 695-130 undmagadan@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Хасынскому району

п. Палатка, ул. Школьная, д.10, E-mail: ogpnhas@mail.ru

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад» п. Хасын

Государственный инспектор по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в объектах государственного назначения

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения и.о. главного (заместителя главного) государственного инспектора Хасынского района по пожарному надзору № 1
(наименование органа ГПН)

от « 01 » февраля 2021 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «18» февраля 2021 года с 10 часов 30 минут до 12 часов 30 минут продолжительностью 2 часа 00 минут и «04» марта 2021 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут продолжительностью 1 час 00 минут, и.о. главным государственным инспектором Хасынского района по пожарному надзору Сенченко Ксенией Васильевной проведена плановая выездная проверка: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» п. Хасын.

совместно с: заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» п. Хасын Нуртдиновой Людмилой Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1 1.	- на объекте защиты, муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад» п. Хасын, расположенного по адресу: Хасынский район, п. Хасын,	Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных		

	<p>ул. Геологов, д. 39, не организованно проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (протокол испытания не представлен. Запись в журнале отсутствует.)</p>	<p>испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>п. 17 «б» Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";</p>	<p>07.06.2021</p>	
--	--	---	-------------------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. главного государственного инспектора
Хасынского района по пожарному надзору



К.В. Сенченко

«04» марта 2021 год

Предписание для исполнения получила:
Заведующая МБДОУ «Детский сад» п. Хасын



Л.Н. Нуртдинова

«04» марта 2021 год